



11 июля  
авг. 2018г

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>,  
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-42, 46-23-16  
E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИИНСКОГО И ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНОВ**

652150 г. Мариинск, ул. Ленина-32, телефон/факс (38443)5-23-01 E-mail: [оqpn\\_11@list.ru](mailto:оqpn_11@list.ru)

**Предписание № 41/1/21**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МБОУ «2-Пристанская основная общеобразовательная школа»**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору С.Н. Терентьева № 41 от «24» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «11» апреля 2017 г.; с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «12» апреля 2017г. государственным инспектором Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору Федоренко И.В. проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния зданий, помещений и территорий МБОУ «2-Пристанская основная общеобразовательная школа», расположенных по адресу: Мариинский район, д. Пристань-2, ул. Весенняя, 1а, ул. Весенняя, 13 (спортзал), Мариинский район, с. 2-Николаевка, ул. Новая, 5 **совместно** с директором Миновой И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>д. Пристань-2, ул. Весенняя, 1а</b>				
1	Обеспечить исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (ПК-4, ПК-5 укомплектовать пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями) и провести проверку их работоспособности, не реже 2 раз в год с составлением соответствующего акта	п. 55, 57 ППП в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	10.07.17	
<b>д. Пристань-2, ул. Весенняя, 13 (спортзал)</b>				
2	Обеспечить исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода ПК-6 и провести проверку его работоспособности, не реже 2 раз в год с составлением соответствующего акта	п. 55, 57 ППП в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	10.07.17	